



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE N. 334 del 30/04/2024**

**SETTORE 5 / SETTORE 5**

**Oggetto : PR CAMPANIA FESR 2021-2027 – ASSE 2 – OBIETTIVO SPECIFICO 2.4  
AZIONE 2.4.4. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO  
SCOLASTICO "FERDINANDO GARGIULO" - CUP B19I22000880002, SURF  
OP\_20949 22086PP00000071. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI  
PRODOTTI DALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SPI S.R.L. (CIG: 9893380373)**

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Giunta Comune n.143 del 12.9.2022, a cui si rinvia, è stata modificata la struttura organizzativa dei Settori III – IV e V dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 12.1.2023, a cui si rinvia, è stato approvato un ulteriore riassetto organizzativo dei settori del Comune di Piano di Sorrento;
- con Decreto del Sindaco n. 7 del 15.4.2024 lo scrivente, arch. Cannavale Francesco Saverio, è stato confermato nell'incarico di Responsabile del V Settore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.2.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 dell'11.4.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.);

**PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 492 del 30.9.2022, pubblicato nel B.U.R.C. n. 83/2022, ha approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento in favore degli enti locali della valutazione della sicurezza statica e sismica di edifici scolastici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni ("NTC 2018");
- il Comune di Piano di Sorrento, potendo proporre un solo intervento, ha ritenuto di partecipare all'Avviso pubblico innanzi citato, presentando la richiesta di contributo per l'edificio scolastico comunale denominato "Ferdinando Gargiulo" sito in via Carlo Amalfi n.19 (Codice ARES: 0630530390), già ospitante un plesso di scuola primaria sino alla dichiarazione di inagibilità emessa in data 21.9.2007 prot. n. 20816 a causa dell'inadeguatezza statica delle strutture portanti;
- con istanza di partecipazione caricata sulla piattaforma B.O.L. in data 11.10.2022, acquisita al protocollo regionale al n.PG/2022/565079, il Comune di Piano di Sorrento ha trasmesso la documentazione di rito ai fini dell'ammissione a finanziamento, richiedendo il contributo di Euro 32.810,00, calcolato secondo l'art.6 dell'Avviso;
- con decreto dirigenziale n.190 del 16.3.2023 il Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione professionale, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, ha preso atto degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in risposta all'avviso pubblico e ha approvato l'elenco delle istanze escluse e la graduatoria delle istanze ammesse (Allegato B) da finanziare a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020 di



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

cui alla DGR n. 520 del 25.11.2020 e alla nota PG/2022/0305175 del Responsabile Ufficio Grandi Opere;

- l'intervento denominato: **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, con beneficiario Comune di Piano di Sorrento, è inserito nell'allegato “A” delle istanze ammesse a finanziamento del citato decreto dirigenziale regionale n. 190/2023 per un importo pari ad Euro 32.809,96;
- con decreto dirigenziale regionale n. 443 del 7.6.2023 ad oggetto: *“POC Campania 2014-20 - Avviso pubblico per il finanziamento in favore degli Enti Locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti. Intervento denominato: “Valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico Ferdinando Gargiulo”. Beneficiario: Comune di Piano di Sorrento. CUP B19I22000880002. SURF OP\_20949 22086PP000000071. Ammissione a finanziamento e approvazione schema di convenzione”*, acquisito in atti al prot. n. 16355 del 8.6.2023, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato: **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, con beneficiario Comune di Piano di Sorrento, inserito nell'allegato “A” delle istanze ammesse a finanziamento del citato decreto n. 190/2023 per un importo pari ad Euro 32.809,96 a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020; con il medesimo decreto dirigenziale regionale n. 443/2023 è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, contenente gli obblighi del Responsabile Linea d'Azione (RLA) regionale e del Beneficiario, nonché le condizioni di erogazione del finanziamento;
- in data 15.6.2023, prot. n. 17244, il Comune di Piano di Sorrento, al fine di avviare la procedura per la liquidazione dell'anticipo del 35% del costo dell'intervento, ha restituito alla Regione Campania la convenzione firmata digitalmente, con il cronoprogramma aggiornato;
- con deliberazione n. 327 del 7.6.2023 ad oggetto *“PR FESR 2021/2027 - RSO 2.4. Razionalizzazione delle fonti di finanziamento per le spese per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici”*, la Giunta regionale ha disposto la razionalizzazione della copertura finanziaria necessaria alla piena attuazione del parco progetti *“Scuola Viva in cantiere”*, ex DGR 452/2022, mediante la programmazione di € 20.000.000,00 sull'O.S. 2.4, azione 2.4.4 *“Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza ai rischi non connessi al clima”* del PR FESR 2021/2027, ad integrazione della dotazione programmata con DGR n. 158 del 28 marzo 2023 a valere sullo stesso Programma, da destinare alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici da redigersi nel rispetto delle vigenti NTC in favore degli Enti locali, e ha deprogrammato il suddetto importo di € 20.000.00,00 dal POC 2014/2020;
- di conseguenza, con successivo decreto dirigenziale regionale n. 666 del 29.6.2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del PR FESR 21-27, n. 58 interventi, per un importo complessivo pari a € 1.958.542,87 i cui beneficiari, codice ARES, codice CUP, codice SURF, titolo e importo di ogni singola operazione sono dettagliatamente riportati nell'Allegato 1 al medesimo decreto; tra i beneficiari vi è l'intervento **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, finanziato per l'importo di Euro 32.809,96;
- in data 3.8.2023 prot. n. 22556 è stata inoltrata alla Regione Campania la nuova Convenzione per l'attuazione dell'intervento, rifinanziato con le risorse del PR Campania FESR 2021-2027 – Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.4 Azione 2.4.4, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Piano di



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

Sorrento, disciplinante le modalità attuative e i rispettivi obblighi tra le parti; detta Convenzione è stata ritrasmessa a questo Ente in data 5.9.2023 prot. n. 25633, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Regione Campania nella persona del Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS), Maria Antonietta D'Urso (Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili), nominato con D.P.G.R. n. 60/2023;

### CONSIDERATO CHE:

- al fine di procedere, senza indugio, all'affidamento del servizio tecnico per l'elaborazione della **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, è stata effettuata trattativa diretta espletata mediante procedura elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), giusta RDO n. 3617965 del 16.6.2023, tra questo ente e l'Operatore Economico SPI s.r.l., società di ingegneria con sede in Napoli alla Via Jannelli n. 23/H, c.f./p.IVA 04873791216, in persona del legale rappresentante ing. Sergio De Felice, nato a Napoli il 29.10.1974 ed ivi residente alla Via Jannelli n.23, c.f. DFLSRG74R29F839S, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli con numero 16380 Sezione A, di comprovata esperienza e professionalità, come da curriculum in atti al prot. n. 11235 del 19.4.2023;
- all'esito della trattativa diretta, è stata adottata la determinazione n. 469 del 27.6.2023, con la quale detto servizio tecnico è stato affidato in via diretta alla predetta società di ingegneria SPI s.r.l., ai sensi dell'art.32, comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 nonché dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1), del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, per il corrispettivo netto di affido pari ad Euro 26.221,27 oltre Iva al 22% = totale Euro 31.989,71, al netto del ribasso offerto del 2,50%;
- con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa, per l'importo di Euro 31.989,71, a favore dell'O.E. affidatario SPI s.r.l., a valere su Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo 0657 del bilancio anno 2023;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è così identificato **B19I22000880002**;
- il codice CIG è così identificato: **9893380373**;
- è tale il codice **SURF OP\_20949 22086PP000000071**;
- lo scrivente, arch. Francesco Saverio Cannavale, Responsabile del 5° Settore, assume funzioni di RUP;

**VISTO** che in data 2.4.2024 la società di ingegneria SPI s.r.l. ha trasmesso gli elaborati tecnici che compongono la **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, a firma dell'ing. Sergio De Felice, come di seguito elencati:

Elaborati generali

*EE ELENCO ELABORATI*

*RG RELAZIONE GENERALE*

*RGEO RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA*

Rilievo Architettonico

*COR COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO*

*IN-U INQUADRAMENTO VINCOLISTICO ED URBANISTICO*

*DC-F DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA*

*SF-01 PLANIMETRIA GENERALE*

*SF-02 PIANTA PIANO TERRA*



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

SF-03 PIANTA PIANO PRIMO

SF-04 PIANTA PIANO SECONDO

SF-05 PIANTE DELLE COPERTURE

SF-06 PROSPETTI

SF-07 SEZIONI

Elaborati di progetto strutturale

RP REPORT INDAGINI

RG RELAZIONE GEOLOGICA

CP-01 CARPENTERIA PRIMO, SECONDO E TERZO IMPALCATO

RCS RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO

RSIP RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE

### ACCERTATO CHE:

- la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ferdinando Gargiulo" (codice ARES 0630530390), riportata negli elaborati prodotti in data 2.4.2024 prot. n. 9818 dalla società di ingegneria SPI s.r.l. ed innanzi elencati, rispondono alle specifiche tecniche prescritte dall'art. 5 dell'Avviso pubblico regionale innanzi citato, in quanto la valutazione di sicurezza risulta redatta nel pieno rispetto del cap. 8 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7/2019 del C.S.LL.PP. e comprendono tutti i necessari elaborati, ivi compreso quelli attinenti al rilievo dell'edificio, alla caratterizzazione dei materiali e del sottosuolo, alla relazione geologica, alla modellazione ed analisi dell'edificio, alla determinazione degli indicatori di adeguatezza statica e sismica; le valutazioni sono state sviluppate sulla base del livello di conoscenza LC3 (maggiore rispetto al livello di conoscenza minimo di conoscenza richiesto dall'Avviso pubblico, ossia LC2), secondo la definizione delle NTC, relativo a tutti gli aspetti (geometria, organizzazione strutturale, dettagli costruttivi e materiali); oltre alla verifica allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e allo Stato Limite di Collasso (SLC), è stata eseguita anche la verifica allo Stato Limite di Danno (SLD);
- in sintesi, la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ferdinando Gargiulo" (codice ARES 0630530390) ha condotto all'esito riportato nell'elaborato RSIP - RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE, paragrafo 3, ove si legge:

#### *3. Sintesi delle valutazioni critiche alla predisposizione degli interventi*

*Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa, hanno evidenziato che allo stato **attuale il complesso scolastico non offre le necessarie garanzie nei confronti sia delle azioni statiche che dell'azione sismica** prevista dalla vigente normativa.*

*L'indice di rischio sismico minimo per i diversi corpi strutturali risulta il seguente:*

- *Indice di rischio  $\zeta E$  (Corpo Aule-Palestra) = 0*
- *Indice di rischio  $\zeta E$  (Corpo Uffici) = 0,418*

*Ciò è in linea con le criticità strutturali rilevate che riguardano:*

- *la presenza di elementi resistenti costituiti da travi tozze portanti, nonché da travi a ginocchio che producono importanti incrementi di sollecitazione nei pilastri cui confluiscono;*
- *la presenza di pilastri snelli;*
- *l'insufficienza di armatura longitudinale ed a taglio in corrispondenza dei nodi;*
- *l'assenza di infittimenti delle staffe in corrispondenza delle estremità degli elementi;*
- *l'importante irregolarità in altezza ed in pianta.*

### DATO ATTO CHE:



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

- le funzioni di RUP sono assunte dallo scrivente responsabile del 5° Settore, arch. Francesco Saverio Cannavale, che ha espletato anche le funzioni di P.I. e di P.O. presso il MEPA;
- all'esito della verifica degli elaborati tecnici componenti la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "*Ferdinando Gargiulo*" (codice ARES 0630530390), riportata negli elaborati prodotti in data 2.4.2024 prot. n. 9818 dalla società di ingegneria SPI s.r.l. ed innanzi elencati, della valutazione di sicurezza può ritenersi verificata e validata dal sottoscritto in qualità di r.u.p., essendone accertata la conformità alle norme tecniche che regolano la materia, in aderenza a quanto richiesto dall'Avviso pubblico regionale innanzi richiamato;
- la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "*Ferdinando Gargiulo*", condotta secondo le norme tecniche vigenti (NTC 2018), costituisce presupposto indefettibile per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, statali e comunitari per conseguire l'adeguamento sismico dell'edificio e la sua agibilità;

**RITENUTO CHE** l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto sindacale n.7 del 15.4.2024 di conferma dello scrivente a Responsabile del 5° Settore dell'Ente;

**ATTESA** la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO CHE** sulla presente determinazione lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni e Circolare MEF n. 5/2013;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta la necessità di effettuare alcun impegno di spesa e pertanto non necessita, al fine della sua esecutività, dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000; né la presente determinazione comporta alcuna liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del richiamato T.U.E.L.;

### VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 s.i.m.;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.i.m., applicabile alla fattispecie contrattuale in oggetto in quanto relativa a procedura di affidamento diretto intrapresa e conclusa prima del 1.7.2023;
- il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

**CONSIDERATO CHE** lo scrivente Responsabile, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, così come introdotto dalla Legge 190/2012 s.i.m., l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale;

per tutto quanto innanzi esposto e considerato;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** gli elaborati tecnici prodotti in data 2.4.2024 prot. n. 9818 dalla società di ingegneria SPI s.r.l., a firma dell'ing. Sergio De Felice, componenti la **“VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO”, CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071**, così elencati:

Elaborati generali

EE ELENCO ELABORATI

RG RELAZIONE GENERALE

RGEO RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

Rilievo Architettonico

COR COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO

IN-U INQUADRAMENTO VINCOLISTICO ED URBANISTICO

DC-F DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SF-01 PLANIMETRIA GENERALE

SF-02 PIANTA PIANO TERRA

SF-03 PIANTA PIANO PRIMO

SF-04 PIANTA PIANO SECONDO

SF-05 PIANTE DELLE COPERTURE

SF-06 PROSPETTI

SF-07 SEZIONI

Elaborati di progetto strutturale

RP REPORT INDAGINI

RG RELAZIONE GEOLOGICA

CP-01 CARPENTERIA PRIMO, SECONDO E TERZO IMPALCATO

RCS RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO

RSIP RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE

che sebbene non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che restano depositati agli atti del 5° Settore, a libera consultazione di chiunque ne faccia richiesta;

3. **DI DARE ATTO** che la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale **“Ferdinando Gargiulo”** (codice ARES 0630530390), riportata negli elaborati prodotti in data 2.4.2024 prot. n. 9818 dalla società di ingegneria SPI s.r.l. ed innanzi elencati, rispondono alle specifiche tecniche prescritte dall'art. 5 dell'Avviso pubblico regionale innanzi citato, in quanto la valutazione di sicurezza risulta redatta nel pieno rispetto del cap. 8 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7/2019 del C.S.LL.PP. e comprendono tutti i necessari elaborati, ivi compreso



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

quelli attinenti al rilievo dell'edificio, alla caratterizzazione dei materiali e del sottosuolo, alla relazione geologica, alla modellazione ed analisi dell'edificio, alla determinazione degli indicatori di adeguatezza statica e sismica; le valutazioni sono state sviluppate sulla base del livello di conoscenza LC3 (maggiore rispetto al livello di conoscenza minimo di conoscenza richiesto dall'Avviso pubblico, ossia LC2), secondo la definizione delle NTC, relativo a tutti gli aspetti (geometria, organizzazione strutturale, dettagli costruttivi e materiali); oltre alla verifica allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e allo Stato Limite di Collasso (SLC), è stata eseguita anche la verifica allo Stato Limite di Danno (SLD); in sintesi, la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ferdinando Gargiulo" (codice ARES 0630530390) ha condotto all'esito riportato nell'elaborato *RSIP - RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE*, paragrafo 3, ove si legge:

### 3. Sintesi delle valutazioni critiche alla predisposizione degli interventi

*Le analisi svolte ai sensi della vigente normativa, hanno evidenziato che allo stato attuale il complesso scolastico non offre le necessarie garanzie nei confronti sia delle azioni statiche che dell'azione sismica prevista dalla vigente normativa.*

*L'indice di rischio sismico minimo per i diversi corpi strutturali risulta il seguente:*

- *Indice di rischio  $\zeta E$  (Corpo Aule-Palestra) = 0*
- *Indice di rischio  $\zeta E$  (Corpo Uffici) = 0,418*

*Ciò è in linea con le criticità strutturali rilevate che riguardano:*

- *la presenza di elementi resistenti costituiti da travi tozze portanti, nonché da travi a ginocchio che producono importanti incrementi di sollecitazione nei pilastri cui confluiscono;*
- *la presenza di pilastri snelli;*
- *l'insufficienza di armatura longitudinale ed a taglio in corrispondenza dei nodi;*
- *l'assenza di infittimenti delle staffe in corrispondenza delle estremità degli elementi;*
- *l'importante irregolarità in altezza ed in pianta.*

4. **DI DARE ATTO CHE** all'esito della verifica degli elaborati tecnici componenti la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ferdinando Gargiulo" (codice ARES 0630530390), riportata negli elaborati prodotti in data 2.4.2024 prot. n. 9818 dalla società di ingegneria SPI s.r.l. ed innanzi elencati, detta valutazione di sicurezza può ritenersi verificata e validata dal sottoscritto in qualità di r.u.p., essendone accertata la conformità alle norme tecniche che regolano la materia, in aderenza a quanto richiesto dall'Avviso pubblico regionale innanzi richiamato;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la valutazione della sicurezza dell'edificio scolastico comunale "Ferdinando Gargiulo", condotta secondo le norme tecniche vigenti (NTC 2018), costituisce presupposto indefettibile per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, statali e comunitari per conseguire l'adeguamento sismico dell'edificio e la sua agibilità;
6. **DI DARE ATTO CHE** l'intervento denominato "**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO**", **CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949 22086PP000000071** è interamente finanziato dalla Regione Campania con le risorse del PR Campania FESR 2021-2027 – Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.4 Azione;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, in uno agli elaborati tecnici componenti la "**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO GARGIULO**", **CUP B19I22000880002, SURF OP\_20949**



# CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

## Città Metropolitana di Napoli

**22086PP000000071**, alla Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (Dirigente/ROS: dott.ssa Maria Antonietta D'Urso), nonché alla società di ingegneria SPI s.r.l.;

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio *on line*.

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 30/04/2024

Il Funzionario Responsabile  
**Francesco Saverio Cannavale / Arubapec S.p.a.**  
documento sottoscritto digitalmente